



Checkliste »Gas« bei Veranstaltungen

Bitte vor jedem Einsatz der Gasanlagen an Veranstaltungen ausfüllen.

1 | Allgemeines

Ja

Nein

Stimmen Druckregleranschlüsse und Gasflaschenanschlüsse überein? (Keine Druckregler mit **EU- Anschlüssen an Schweizer Gasflaschen** und umgekehrt)

Ist mindestens eine Löschdecke an einem zentralen Standort so aufgehängt, dass die Löschdecke bei einem Ereignis nach unten herausgezogen werden kann?

Ist für Gasbrände (Brandklasse C) mindestens ein geprüfter Pulverlöscher (gesamthaft 6 kg.) vorhanden?

Sind alle Gasgeräte mit einer gültigen Prüfvignette (max. 1 Jahr alt) gekennzeichnet und liegen Kontrollbescheinigungen (Papier oder digital) vor?

2 | Instruktion der Mitarbeitenden

Sind alle Bediener*innen vor der Inbetriebnahme instruiert worden?

Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgeführt?

Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit überprüft? (z.B. mittels Lecksuchspray)

3 | Aufstellung der Gasflaschen

Sind die Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert?

Werden Gasflaschen mit mind. 1 m Abstand zu Vertiefungen (Keller, Kanäle, Schächte, Gruben) aufgestellt?

Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden?

Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mind. 2 m vom Verbrauchsgerät entfernt, diebstahlsicher gelagert?

Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen gegen mechanische Beschädigung geschützt?

4 | Schläuche

Werden nur für Flüssiggas zugelassene Schläuche (z. B. orange oder schwarz) verwendet?

Weisen die Schläuche keine Schäden (mechanisch, thermisch, Alterung, Reparaturen) auf? (z. B. Risse, Verfärbungen, Klebeband)

Ist das Ablaufdatum (Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schläuche eingehalten?

** Ist ein Nein angekreuzt, dürfen die betroffenen Gasgeräte resp. Verkaufsstände bis zur Behebung des Mangels nicht betrieben werden.*

Standbetreiber*in

Standnummer

Datum

Anlass / Ort

Unterschrift